



[별지 제 21호 서식]

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의 뢰 인	상 호	와부체육문화센터				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	실내공기질관리법에 의한 측정			
	소 재 지	경기도 남양주시 와부읍 월문천로 51					시 설 명	체육문화센터			
	대 표 자	이 계 문					규 모	4,270 m ²			
	관리책임자	이 재 혁					의뢰항목	유지, 권고			
③ 시 료 채 취	측정지점요약		주요시설의 중앙점 바닥으로부터 1.2m ~ 1.5m								
	현 장 정 보	측정지점	실 내 기 상				관련설비설치 / 가동여부				
			실내온도	습도		실내기압	환기설비	공기정화설비			
		1F 수영장	23.4 ℃	83.8	%	769mmHg	/	/			
		1F 로비	18.5 ℃	16.1	%	768mmHg	/	/			
	3F 체육관	20.9 ℃	30.4	%	767mmHg	/	/				
	채취자 의견		특이사항 없음.								
	채취일		2026년 01월 23일				시료채취자	이 우 현			
	채취시간		10:00~48시간				시료채취자				
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		측정분석값				측정시간	측정분석법	비고	
			기준	1F 수영장	1F 로비	3F 체육관	평균				
유 지 기 준 항 목		초미세먼지 (PM2.5)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	50	23.1	24.5	23.5	23.7	10:00~24시간	중량법	
		미세먼지 (PM10)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	100	36.3	38.6	37.4	37.4		중량법	
		이산화탄소	(ppm)	1000	773	506	733	671	10:00~14:00	비분산적외선분법 [이산화탄소측정기]	
		폼알데하이드	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	70	1.7	2.6	10.7	5.0	10:00~14:00	2,4-DNPH유도체화 HPLC 분석법	
		일산화탄소	(ppm)	7	1.9	1.0	1.0	1.3	10:00~14:00	비분산적외선분법 [일산화탄소측정기]	
권 고 기 준 항 목		이산화질소	(ppm)	0.1	0.037	0.024	0.023	0.028	10:00~14:00	화학발광법 [이산화질소측정기]	
		라 돈	(Bq/m ³)	148	2.5	17.8	31.2	17.2	10:00~48시간	연속모니터측정법 [라돈연속모니터측정기]	
분석기간		2026-01-23 ~ 2026-02-11				분석기술인	박 설 희				
						책임기술인	김 수 현				
⑤ 종 합 의 견		모든 항목이 기준치 이내 입니다.									

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.



상 호 명

소재지 및 연락처

대표자 성명

: 주식회사 그 린 포 레

: 경기도 남양주시 경춘로 1260 하나프라자 605호
031)877-1851

: 문 존 회

2026년 2월 12일 목요일

(서명 또는 인)

